



202712057004
有效期至2026年09月28日

检 验 报 告

报告编号: SXYW2023-H01-4064

项目名称: 陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司

末梢水水质检测

委托单位: 陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司

被测单位: 汉中市南郑区供水有限公司

检测类别: 委托检测

陕西有为检测技术有限公司

2023 年 10 月 13 日

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2023-H01-4064

第 1 页 共 3 页

项目名称	陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司末梢水水质检测		
委托单位	陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司		
项目地址	汉中市南郑区	样品种类	末梢水
检测目的	了解水质状况	样品数量	6 份
样品来源	采样	采样人员	张忠苍 肖长林
采样日期	检测点位	样品编号	样品状态
2023.10.10	公主花园 1 号小区	231010SY026	无色、无异味、透明液体
	大河坎镇卫生院	231010SY027	无色、无异味、透明液体
	南郑区梁山镇政府	231010SY028	无色、无异味、透明液体
	南郑中学	231010SY029	无色、无异味、透明液体
	南郑区城关第一中学	231010SY030	无色、无异味、透明液体
	南郑党校	231010SY031	无色、无异味、透明液体
包装情况	包装完好, 符合规范要求	检测频次	1 次/月
分析人员	马玉茹 刘潇雯等	分析日期	2023.10.10--2023.10.12
采样时气象条件	温度 19℃; 湿度 58%RH; 大气压 95.90kPa		
采样依据	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存		
判定依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 表 1、表 2		
结论	经检测,以上水样所检项目符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准(表 1、表 2)。 (检验检测专用章/公章) 签发日期: 2023 年 10 月 13 日		
备注	判定依据由委托方提供。		

编制: 王萌

主检: 杨华

审核: 薛媛

批准: 韩丽

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2023-H01-4064

第 2 页 共 3 页

表 1 检测方法一览表

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器 设备名称/编号	检出限
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (5.2 滤膜法)	SPX-150B 生化培养箱 SXYW-093	---
2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (7.2 滤膜法)	MFS-3A-250-K 多联过滤系统 SXYW-126	---
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (4.1 平皿计数法)	BXM-50VE 立式压力蒸汽灭菌器 SXYW-207	---
4	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法)	比色管 50ml SXYW-029	5 度
5	浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法	WGZ-500B 便携式浊度计 SXYW-290	0.3 NTU
6	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (3.1 嗅气和尝味法)	---	---
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)	---	---
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	HH-21-6 数显恒温水浴锅 SXYW-005	0.05 mg/L
9	游离氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)	DGB-402F 便携式余氯/总氯测定仪 SXYW-307	---

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2023-H01-4064

第 3 页 共 3 页

表 2 检测结果一览表

序号	检测项目	单位	标准 限值	检测结果					
				公主花园 1号小区	大河坎镇 卫生院	南郑区梁山镇 政府	南郑中学	南郑区城关第 一中学	南郑党校
				231010SY026	231010SY027	231010SY028	231010SY029	231010SY030	231010SY031
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	色度	度	≤15	5	5	5	5	5	5
5	浊度	NTU	≤1	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
6	臭和味	---	无异臭、 异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.35	0.26	0.40	0.23	0.36	0.31
9	游离氯	mg/L	≥0.05	0.09	0.17	0.14	0.20	0.21	0.24

注: 低于方法检出限的测定结果, 用该方法的检出限加“L”表示。

以下空白

