



202712057004

有效期至2026年09月28日

检 验 报 告

报告编号：SXYW2024-H01-0310

项目名称：陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司

末梢水水质检测

委托单位：陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司

被测单位：汉中市南郑区供水有限公司

检测类别：委托检测

陕西有为检测技术有限公司

2024年2月5日



陕西有为检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYW2024-H01-0310

第 1 页 共 3 页

项目名称	陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司末梢水水质检测		
委托单位	陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司		
项目地址	汉中市南郑区	样品种类	生活饮用水
检测目的	了解水质状况	样品数量	6 份
样品来源	采样	采样人员	崔文涛 周芬
采样日期	检测点位	样品编号	样品状态
2024.2.2	南郑区梁山镇政府	240202SY007	无色、无异味、透明液体
	南郑中学	240202SY008	无色、无异味、透明液体
	南郑区域关第一中学	240202SY009	无色、无异味、透明液体
	南郑党校	240202SY010	无色、无异味、透明液体
	大河坎镇卫生院	240202SY011	无色、无异味、透明液体
	公主花园 1 号小区	240202SY012	无色、无异味、透明液体
包装情况	包装完好, 符合规范要求	分析日期	2024.2.2--2024.2.4
采样时气象条件	温度 2℃; 湿度 67%RH; 大气压 95.95kPa	检测频次	1 次/月
采样依据	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存		
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 表 1、表 2		
结论	经检测, 以上水样所检项目符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 (表 1、表 2)。  (检验检测专用章/公章) 签发日期: 2024 年 2 月 5 日		
备注	评价依据由委托方提供。		

编制: 李博雅

主检: 刘深

审核: 崔文涛

批准: 周芬

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2024-H01-0310

第 2 页 共 3 页

表 1 检测方法一览表

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器 设备名称/编号	检出限	分析 人员
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (5.2 滤膜法)	SPX-250BIII 生化培养箱 SXYW-329	---	马玉茹
2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (7.2 滤膜法)	MFS-3A-250-K 多联过滤系统 SXYW-126	---	
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (4.1 平皿计数法)	BXM-50VE 立式压力蒸汽灭菌器 SXYW-207	---	
4	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法)	比色管 50ml SXYW-029	5 度	苏月娟
5	浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法	WGZ-500B 便携式浊度计 SXYW-291	0.3 NTU	崔文涛
6	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法)	---	---	刘潇雯
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)	---	---	
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	HH-21-6 数显恒温水浴锅 SXYW-005	0.05 mg/L	
9	游离氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)	DGB-402F 便携式余氯/总氯测定仪 SXYW-307	0.01 mg/L	崔文涛

陕西有为检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYW2024-H01-0310

第 3 页 共 3 页

表 2 检测结果一览表

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果					
				南郑区梁山镇政府	南郑中学	南郑区城关第一中学	南郑党校	大河坎镇卫生院	公主花园 1 号小区
				240202SY007	240202SY008	240202SY009	240202SY010	240202SY011	240202SY012
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	色度	度	≤15	5	5	5	5	5	5
5	浊度	NTU	≤1	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
6	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.15	0.21	0.42	0.34	0.29	0.45
9	游离氯	mg/L	≥0.05	0.17	0.20	0.19	0.24	0.15	0.17

注: 低于方法检出限的测定结果, 用该方法的检出限加“L”表示。

以下空白

