

汉中市南郑区2024年9月市政供水管网末梢水水质信息公开表

公示机构：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公示日期：2024年9月19日

序号	采样地点	浑浊度 (NTU) (限值 1)		菌落总数 (CFU/mL) (限值 100)		大肠埃希氏菌 (CFU/ 100mL) (限值 不应检出)		高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)		游离氯 (mg/L) (限值 ≥0.05)	
		检测值	评价	检测值	评价	检测值	评价	检测值	评价	检测值	评价
1	南郑区大河坎镇 卫生院	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.44	合格	0.21	合格
2	南郑区大河坎 公主花园1号小区	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.42	合格	0.16	合格
3	南郑区梁山镇 政府	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.51	合格	0.27	合格
4	南郑区党校	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.43	合格	0.24	合格
5	南郑中学	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.55	合格	0.19	合格
6	南郑区城关 第一中学	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.49	合格	0.12	合格

备注：1. 市政供水管网末梢水评价：依据 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准；
2. 浑浊度检测值“L”表示：检测值低于相应检测方法检出限；
3. 检测数据：由汉中市南郑区疾病预防控制中心提供。