汉中市南郑区2026年10月市政供水管网末梢水水质信息公开表

公示机构：汉中市南郑区疾病预防控制中心（卫生监督所）　　公示日期：2026年10月20日

序号	采样地点	浑浊度（NTU）（限值 1）		菌落总数（CFU/mL）（限值 100）		大肠埃希氏菌（CFU/100mL）（限值 不应检出）		高锰酸盐指数（以O_2计）		游离氯（mg/L）（限值 ≥0.05）	
		检测值	评价	检测值	评价	检测值	评价	检测值	评价	检测值	评价
1	南郑区大河坎镇卫生院	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.39	合格	0.16	合格
2	南郑区大河坎公主花园1号小区	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.32	合格	0.19	合格
3	南郑区梁山镇政府	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.28	合格	0.17	合格
4	南郑区党校	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.36	合格	0.27	合格
5	南郑中学	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.30	合格	0.23	合格
6	南郑区城关第一中学	0.3L	合格	未检出	合格	未检出	合格	0.32	合格	0.21	合格

备注：1.市政供水管网末梢水评价：依据 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准；
2.浑浊度检测值“L”表示：检测值低于相应检测方法检出限；
3.检测数据：由汉中市南郑区疾病预防控制中心提供。