

# 汉中市南郑区消防救援局

## 2026年4月消防行政处罚案件公示

序号	办理部门	类别	查封/处罚对象	案由	文号	下发决定日期
1	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	汉中市南郑区*****有限公司	电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定	南消行罚决字〔2026〕第0007号	2026年4月8日
2	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	陕西*****有限公司	采用金属夹芯板搭建宿舍且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于B1级	南消封字〔2026〕第0002号	2026年4月13日