

汉中市南郑区消防救援局
2026年8月消防行政处罚/强制案件公示

序号	办理部门	类 别	处罚/查封对象	案 由	文号	下发决定日期
1	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	陕西*****有限公司	电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定	南消行罚决字〔2026〕第0038号	2026.8.12
2	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	西安*****有限公司汉中第二分公司	高层民用建筑安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班	南消行罚决字〔2026〕第0036号	2026.8.6
3	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	汉中*****有限公司	高层民用建筑安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班	南消行罚决字〔2026〕第0039号	2026.8.24
4	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	南郑区大河坎****	违规使用聚氨酯泡沫金属夹芯板搭建库房及车棚	南消封字〔2026〕第0010号	2026.8.18
5	汉中市南郑区消防救援大队	行政处罚	汉中市南郑区中所营街道办事处*****（个体工商户）	库房违规使用易燃聚氨酯泡沫彩钢板搭建	南消封字〔2026〕第00011号	2026.8.21